

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида станицы Казанской Краснодарского края (ГБС(К)ОУ), общежитие для девочек

Место нахождения (адрес) Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, д. 239

Форма собственности объекта региональная, в оперативном управлении, собственник - администрация Краснодарского края,

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор ГБС(К)ОУ школы-интерната № 7 Агафонов Дмитрий Николаевич, тел. 8(861 93) 2-58-77, ИНН 2332012885, ОГРН 1022303882820, вышестоящая организация: министерство образования и науки Краснодарского края, ЮА: г. Краснодар, ул. Стасова, д. 180, тел. 8 (861) 234-66-20 – коррекционный отдел

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0.9 м.	Не соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 около 80 см. необходимо расширение
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1.4 - 1.5 см.	не соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4 необходимо уменьшение
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	З	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	З	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	З	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 4.1.15
Автостоянка			Не имеется	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Z	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	Z	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Z	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	Z	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина	К	не менее 1,0 м.	Z	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	Z	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	Z	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Не соответствует	п. 4.1.7 тротуар от столовой к спальному помещению
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Не имеется	п. 4.1.8 отсутствует
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Z	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Z	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Z	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	Z	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	Z	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	Z	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	Не имеется	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Z	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Z	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Z	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ /	
				Замечания по несоответствию	
- на высоте	К	0.7 м.	З	п. 4.1.15	
- на высоте	О	0.9 м.	З	п. 4.1.15	
- расстояние между поручнями	К	0.9 - 1.0 м.	З	п. 4.1.15	
2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:					
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 4.1.12	около 30 см
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не имеется	п. 4.1.12	необходимо оборудовать
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³					
- длина марша пандуса	К	не более 9.0 м.	Не имеется	п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не имеется	п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не имеется	п. 4.1.15	
Поручни пандуса:					
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не имеется	п. 4.1.15	
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Не имеется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	
- на высоте	К	0.7 м.	Не имеется	п. 4.1.15	
- на высоте	О	0,9 м.	Не имеется	п. 4.1.15	
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1.0 м.	Не имеется	п. 4.1.15	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3.0 м.)	К	наличие	не имеется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2.0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 при наличии земельного участка необходимо расширить
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Не имеется	п. 5.1.3 необходимо оборудовать
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 около 80 см, необходимо расширить проем двери
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 необходимо доведение высоты порога до нормы
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не имеется	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не имеется	п. 5.1.7; рис. Д. 10 не требуется
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Z	п. 5.1.4 Не требуется
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Z	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж <u> 1 </u>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на стенах	С	не более 10 см.	отсутствуют	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	отсутствуют	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Не имеется	Не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Z	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Z	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Z	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Z	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Z	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Z	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			Не имеется	Не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0.8 м.	Z	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Z	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Z	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Z	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Z	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	Z	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	Z	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Z	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	Z	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Z	п. 5.2.14	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Не имеется	п. 5.2.13	не требуется
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			Не имеется		Не требуется
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 5.1.4	
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Z	п. 5.1.4	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Z	п. 5.1.5	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Не имеется		Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	Z	п. 5.2.18	
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	Z	п. 5.2.18	
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	Z	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008	
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	Z	п. 5.2.20	
- напротив выхода из лифта шифрованное контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	Z	п. 5.2.20	
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж _1_					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Z	п. 7.1.7	
Размер места для инвалида-колясочника:					
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Z	п. 7.1.7	
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Z	п. 7.1.7	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Z	п. 7.1.9	

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1.0 м.	Z	п. 7.1.9	
Предприятия торговли					
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0.85 м.	Z	п. 7.4.1	
Глубина полок	К	не более 0.5 м.	Z	п. 7.4.1	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	Z	п. 7.4.2	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	Z	п. 7.4.2	
Предприятия питания					
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Z	п. 7.4.7	
Стол высотой не менее 0.65-0.7 м.	К	не менее 1	Z	п. 7.4.7	
Секция стойки бара ширина 1.6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Z	п. 7.4.7	
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.					
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	отсутствует	п. 7.1.9	не требуется
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	соответствует	п. 6.3.1	
Входная дверь в номер:					
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8	около 80 см, необходимо расширение
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4	необходимо уменьшить
Свободное пространство в номере					
Туалет в номере (на этаже):					
- ширина дверного проема	К	не менее 0.8 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8	
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0.75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1.4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Не имеется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0.9 м.	Z	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1.4 см.	Z	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1.2 м.	Z	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0.85 м.	Z	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0.75 x 0.49 м.	Z	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж __1__ см. раздел «зона оказания услуг»				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Z	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Z	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1.8 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0.9 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Z	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Z	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж __1__				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.1	не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не имеется	п. 5.5.8	не требуется
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6	не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5.4	не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Не имеются	п. 5.5.3; 5.5	не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	-	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	-	-	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>На пути движения должны быть обеспечены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу на объект.</p> <p>Ширина пешеходного пути должна быть не менее 1,2 м с продольным уклоном путей движения, по которому возможен проезд инвалидов-колясочников, не превышающем 5 %, поперечным-2 %, высотой бордюра по краям пешеходного пути – не менее 5,0 см.</p> <p>Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.</p> <p>Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 1,5 см. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.</p> <p>Съезды с тротуара отсутствуют, необходимо их оборудовать шириной не менее 1,0 м, уклоном не более 1:12 (около зданий допустимо 1:10). Перепад высот в месте съезда не должен превышать 1,5 см.</p>
Вход	<p>Все ступени лестницы должны быть одинаковыми по форме, по ширине (35-40 см) и высоте ступеней (12-15 см), поперечный уклон ступеней должен быть не более 2 %. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м. Лестница должна иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (в детских учреждениях дополнительно на высоте 50 см, 70 см) с непрерывной поверхностью по всей длине, завершающие горизонтальные части поручней лестницы должны быть длиннее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение, на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные тактильные полосы об окончании перил. Краевые ступени лестницы должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м необходимо предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.</p> <p>Лестница должны дублироваться пандусом. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20 (высота/длина). Завершающие горизонтальные части поручней пандуса должны быть длиннее наклонной части на 30 см (допускается от 27 до 33 см) и иметь не травмирующее завершение. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0 м, на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны быть предупредительные тактильные полосы об окончании перил. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует установить на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей по-</p>

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	<p>верхности. Возможен вариант оборудования покрытия антискользящими лентами, контрастного по отношению к покрытию цвета.</p> <p>Входная площадка при открывании двери наружу должна быть не менее 1,4 x 2, 0 или 1,5 x 1,85 м, при наличии пандуса - 2,2 x 2,2 м, иметь твердую поверхность, не допускающую скольжения при намокании, и иметь поперечный уклон в пределах 1-2 %.</p> <p>Ширина проема одной створки двери (при одностворчатой двери ширина всей двери) должна быть не менее 90 см. Необходимо расширение проема двери.</p> <p>Высота порога входной наружной двери должна быть не более 1,4 см. Необходимо удаление порога при технической возможности или приспособление для доведения высоты до нормативных требований строительных правил.</p> <p><u>Входную зону необходимо привести в соответствие с нормами строительных правил.</u></p>
Санитарно-бытовое помещение	Высоту порога двери необходимо довести до нормы (не более 1,4 см), предусмотреть установку откидных опорных поручней и штанг, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.

«12» 05 20 18
 Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе
 Должность лица, составившего Паспорт


 подпись

О.В. Марченко
 Ф.И.О.

Второй экземпляр паспорта получен